

**Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi**  
**47-260 POLSKA CEREKIEW**  
**ul. Raciborska 4**  
**tel./faks 0774801460**

ZP 341-3 / 2 / 2009

## **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

***Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-3/2009 - „Remont nawierzchni drogi  
transportu rolnego; Witosławice”***

W związku z wpływieniem zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), poniżej przedstawiamy jego treść wraz z odpowiedzią zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grysłu bazaltowego frakcji 4-8 mm gr. 4 cm na żwir płukany 4-8mm gr. 4 cm pozycja 1.1.7 KNR231/103/4 kosztorysu inwestorskiego oraz czy w pozycji 1.1.4 KNR231/103/4 kosztorysu inwestorskiego dopuszcza inne technologie stabilizacyjne niż podana przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zadane pytania informujemy, że nie wyrażamy zgody na zastosowanie żwiru bez względu na frakcję . Należy użyć kruszywa łamanego podanej frakcji z kamienia twardego.

Co do drugiej części pytania, tj. dopuszczenia innych technologii stabilizacyjnych niż podana przez Zamawiającego; nie określono rodzaju technologii jakie oferent proponuje zastosować, stąd też nie można się ustosunkować do tak sformułowanego zapytania.

Dopuszcza się możliwość użycia innego sprzętu do stabilizacji popiołobetonu ilością cementu określoną w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.

***Wójt Gminy***

**inż. Krystyna Helbin**