K L Ł M 5 N O P R S

2536

350 | 1835 | 351

68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 68

bezodpływowa studnia o głębokości 2,0m i średnicy 600 mm z tworzywa do neutralizacji korektora pH, należy do niej wpiąć wpust z pomieszczenia dozowni, rurociąg dn100 prowadzony ze spadkiem 1,5% należy ocieplić

bezodpływowa studnia o głębokości 2,0m i średnicy 600 mm z tworzywa do neutralizacji podchlorynu sodu, należy do niej wpiąć wpust z pomieszczenia dozowni, rurociąg dn100 prowadzony ze spadkiem 1,5% należy ocieplić

AL24

zelbet.kanal went.mech.

265 | 35 | 265 | 150 | 35 | 265 | 35 | 265 | 35 | 265 | 35 | 265 | 17

	plytki elewacyjne klinkierowe
10 cm	styropian
30 cm	porotherm
1,5cm	tynk gipsowy

SZCZEGÓŁ 1–1

Pętla dmuchawy hydromasażu, wystaje 0,5 m powyżej lustra wody. Należy obudować ścianką.

105 | 249 | 172

wejście pod wannę

wanna SPA wpuszczona w posadzkę

AL22

AL22

nawiewy do pomieszczeń chemii 140x140 mm 20 cm nad posadzką wywiewy podłączyć do istniejących kanałów – z każdego pomieszczenia jeden wywiew grawitacyjny, drugi mechaniczny 5w/h nad kanałami należy wykonać ławeczkę maskującą

ławeczka

S13

kan. technol.

oczomyjka z prysznicem ratunkowym, doprowadzić wodę ciepłą i zimną

zlew ze zlączką do węża, doprowadzić wodę ciepłą i zimną

otwór montazowy o wym.180x300

PRZYLACZ WODY ø90x8,2mm PE rura ochronna ø150

scianki kabin i drzwi WC typowe np. typu "Eltete"

kan. ø160 PVC rura ochr. ø250

B1–06

B1–04

B1–08

B1–09

B1–10

Basen dla malucha
głębokość 30 cm

dysza napływowa denna 2"; 2 szt.

drabinka; 2 szt.

odpływ z rynny przelewowej DN100 6 szt.

ssawa DN100 oś –0,69

masaż ścienny trzydyszowy oś +0,06

Rynna przelewowa 200x210mm

reflektor basenowy 4 szt. oś –0,39

masaż karku szeroki

masaż karku wąski

ssawa DN65 oś –0,69

dźwig dla niepełnosprawnych

spust denny – osadzić w dnie basenu

pobór wody pomiarowej

oś –0,74
dysza napływowa boczna 2"; 14 szt.

Tor pływacki

Tor pływacki

Rynna przelewowa 200x210mm

wejście do zbiornika ZP1

wejście do zbiornika ZP2

wejście do strefy wokół basenu

Odwodnienia liniowe

AL22a

AL22a

AL9

S13

S9

BL1

+0,990

10x16,5x30

ul.Mokronoska 2 52–407 WROCŁAW tel./fax 364–37–57 tel./fax 364–37–44	DIACO		
	Imie i nazwisko	Nr uprawnien	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Lucyna Majek	60/00/DUW	05.2012	
Opracowanie	mgr inż. Joanna Świst		05.2012	
Sprawdzający	inż. Henryk Sobociński	341/76/Wwm 871/81	05.2012	
Obiekt	Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Zakrzowie			skala 1:50
Adres obiektu	Zakrzów 47–260 Polska Cerekiew działka nr 366/14			rys. nr TB/3
Tytuł rysunku	Rzut hali basenowej			
Inwestor	Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47–260 Polska Cerekiew			